



Warszawa, 2019 -05- 09

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Warszawie  
WA.RZŚ.436.1.2.2019.RZGW.PS.3



## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), zwanej dalej ustawą ooś,) a także w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 36 i 70, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ciepilów z dnia 02.01.2019 r., znak: RRGK i OŚ 6220.1.2019 (data wpływu do tutejszego organu w dniu 07.01.2019 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Ciepilów znak: RRGK i OŚ 6220.1-8.2017 z dnia 17.07.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ew. 9, 10 i 11, obręb 0024 Podolany, działkach 1 i 2 obręb 003 Bąkowa oraz działce o nr ew. 364, obręb Pasieki, gm. Ciepilów, pow. lipski,” sprostowanej postanowieniem z dnia 11.09.2017 r. znak: RRGK i OŚ.6220.1-9.2017, niniejszym postanawiam

**uzgodnić realizację przedsięwzięcia bez określenia dodatkowych warunków.**

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Ciepilów pismem z dnia 02.01.2019 r., znak: RRGK i OŚ 6220.1.2019 wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie) z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa dziewięciu obiektów hodowlanych przeznaczonych do tuczu brojlerów kurzych na działkach ewidencyjnych: Podolany 9, 10, 11; Bąkowa 1, 2; Pasieki 364, gm. Ciepilów, pow. lipski, woj. mazowieckie wraz z infrastrukturą i obiektami pomocniczymi, niezbędnymi do funkcjonowania fermy”. Do pisma dołączono Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej raport ooś) wraz z załącznikami.

Po analizie dostarczonych materiałów, w tym uzupełnień i wyjaśnień nadesłanych przez Wójta Gminy Ciepilów pismami z dnia 19.02.2019 r. oraz 17.04.2019 r. znak: RRGK i OŚ 6220.1.2019,

uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uznał, że nie jest konieczne podczas procedowanej zmiany decyzji ustalenie dodatkowych warunków realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związana jest ze zmianą technologii chowu. Zmianie podlega ilość i długość cykli chowu oraz sposób ogrzewania budynków - zamiast zastosowania na fermie systemu nagrzewnic wodnych zasilanych z kotłowni zasilanej węglem (kotłownie wyposażone będą w 3 kotły węglowe o mocy do 800 kW każdy oraz jeden kocioł o mocy do 450 kW), w kurnikach zostanie zamontowany system nagrzewnic gazowych zasilanych propanem (źródłem gazu będą podziemne zbiorniki na gaz płynny). Zmianie ulegnie również sposób odprowadzania ścieków ze stacji uzdatniania wody (SUW). Będą one odprowadzane do zbiornika p.poż. poprzez odstojnik. Zbiornik p.poż. z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wód do celów przeciwpożarowych będzie zbiornikiem szczelnym, z którego nadmiar wód będzie usuwany na drodze naturalnego parowania (instalacja nie będzie posiadać odparownika). W przypadku jego przepełnienia nadmiar nagromadzonych ścieków z SUW będzie odprowadzanych poprzez przelew zainstalowany w górnej części zbiornika p.poż. do rowu ziemnego. Rów ziemny będzie rowem rozsączającym (nieuszczelniony). Ścieki odprowadzane do rowu spełnią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). W związku z powyższym nie ulegnie zmianie oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Biorąc pod uwagę przyjęte oraz planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dotyczące poboru wód, wykorzystywania tej wody oraz wytwarzania i odprowadzania ścieków, przy zastosowaniu zaproponowanych w Raporcie ooś rozwiązań służących minimalizacji wpływu na środowisko naturalne należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicy dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (zwanej dalej JCWP):

- PLRW200017236729 o nazwie: Kosówka. Jest to naturalna część wód, charakteryzująca się złym stanem ogólnym, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych ustalono na 2021 rok ze względu na brak możliwości technicznych.
- PLRW20001723658 o nazwie: Dopływ z Czerwonej. Jest to naturalna część wód, charakteryzująca się złym stanem ogólnym, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych ustalono na 2021 rok ze względu na brak możliwości technicznych.

Powyższe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem - PLGW200087. Dla ww. JCWPd stan chemiczny oraz ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone

Uznać należy, iż rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie oś nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r.).

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych, wyznaczonych na podstawie konwencji ramsarskiej.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

Planowane przedsięwzięcie jest położone poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) oraz obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).

#### POUCZENIE

Do niniejszego postanowienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z-CA DYSKREKCYJNA  
Agnieszka [Signature]

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ciepiałów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów.
2. aa.