



## URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)

Ciepiałów, dnia 25.03.2021 roku

RPORiI 271.1.2021

Zamawiający – Gmina Ciepiałów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 22.03.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. „**Budowa basenu przy PSP w Ciepiałowie**” będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.03.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

### **Treść zapytania:**

„W związku ze zmianą projektu technologii basenowej prosimy o wyjaśnienie, na schemacie technologii są zaznaczone 3 układy dozowania: kwas, podchloryn, koagulant, na rzucie parteru są jedynie dwa pomieszczenia z układami dozowania, prosimy o informację gdzie ma być 3 układ dozowania? Prosimy o potwierdzenie rozwiązania dot. wejścia do pomieszczenia dozowania kwasu z plaży basenu – według naszej wiedzy jest to niezgodne z przepisami sanitarnymi – wejście powinno znajdować się z zewnątrz, jak ma to miejsce do układu dozowania podchlorynu sodu. Prosimy o doprecyzowania wyposażenia pomieszczeń dozowania tj. prysznice bezpieczeństwa czy drzwi z zamkiem czasowym.”

### **Odpowiedź:**

Dozowanie podchlorynu w wydzielonym pomieszczeniu z wejściem z zewnątrz, dozowanie kwasu w wydzielonym pomieszczeniu z wejściem z pomieszczenia technicznego (nr 11), dozowanie koagulantu w pomieszczeniu technicznym nr 11. Przyjęte rozwiązanie spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Pomieszczenia nr 11 i nr 14 wyposażać w umywalki w wykonaniu kwasoodpornym oraz natryski ratunkowe. Drzwi wejściowe do wydzielonych pomieszczeń dozowania wyposażać w zamki czasowe pozwalające na wejście po uruchomieniu wentylacji mechanicznej.

**Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Artur Szewczyk**

**Wójt Gminy Ciepiałów**