



## URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)

Ciepielów, dnia 25.03.2021 roku

RPORiI 271.1.2021

Zamawiający – Gmina Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 23.03.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. „**Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie**” będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.03.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

### Treść zapytania:

- „1. Prosimy o przesłanie uzgodnień sanitarnych dotyczących budowy basenu.
2. Proszę o podanie mocy projektowanej nagrzewnicy wodnej.
3. Proszę o weryfikację ilości oraz rodzaju opraw oświetleniowych, ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy opisem branży elektrycznej, dokumentacją rysunkową oraz przedmiarami.
4. Proszę o informację jakiego typu wymiennik basenowy został zaprojektowany?
5. Proszę o odpowiedź: Zgodnie z normą DIN, na którą powołano się w projekcie, wydajność filtracji nie powinna być mniejsza niż 28,42 m<sup>3</sup>/h. W projekcie natomiast założono mniejszą wydajność- 24 m<sup>3</sup>/h. Biorąc pod uwagę, że jest to basen pływacki przy szkole, gdzie użytkownikami będą głównie małe dzieci, to zalecana jest filtracja o parametrach wyższych niż zakłada wzór z normy. Proponujemy zastosowanie filtra o zwiększonej średnicy d1250 mm o wydajności 37 m<sup>3</sup>/h tej samej linii produkcyjnej. Parametr ten jest istotny pod względem bezpieczeństwa użytkowników oraz zapewni wyższe parametry wody, ograniczy jej mętność i zmniejszy konieczność częstszego odkurzania niecki basenowej. Zwiększy to też wymaganą pojemność zbiornika przelewowego.”

### Odpowiedź:

Ad. 1. Uzgodnienia o których mowa Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (plik pn. „uzgodnienia basen Ciepielów skan”)

Ad. 2. Moce dobranych urządzeń zgodnie z zawartym w dokumentacji rysunkiem: Instalacja c.o. – technologia.

Ad. 3. Ilość opraw przyjąć zgodnie z rysunkiem. Typy opraw z opisu.

Ad. 4. Zaprojektowano wymiennik płaszczowo-płytowy ze stali nierdzewnej ANSI 316

Ad. 5. Należy przyjąć wydajność filtracji równą 30 m<sup>3</sup>/h. Zastosować pompy zapewniające tą wydajność. Należy przewidzieć montaż dwóch pomp obiegowych. Druga pompa pełnić

będzie funkcje pompy awaryjnej. Należy przewidzieć montaż filtra wielowarstwowego o prędkości filtracji  $50 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$  i wydajności  $39 \text{ m}^3/\text{h}$ . Przyjęty w projekcie filtr spełnia te wymagania.

**Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Artur Szewczyk**

**Wójt Gminy Ciepiałów**