



URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Ciepiałów, dnia 14.04.2021 roku

RPORiI 271.2.2021

Zamawiający – Gmina Ciepiałów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 13.04.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. **„Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu”** będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.04.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

„Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Istnieje rozbieżność pomiędzy wymiarami zawartymi na rysunku a wymiarami zawartymi w opisie dotyczące wysokości panela ogrodzeniowego. Na rysunku: Detal ogrodzenia 1 jest to wysokość mniejsza niż 1700 mm, natomiast w opisie Wysokość panela: 1830 mm. Proszę o sprecyzowanie wysokości panela ogrodzeniowego oraz wysokości słupka.
2. Uprzejmie proszę o podanie wymiarów płotków przeciwniegowych, ponieważ w dokumentacji projektowej brak jest informacji na ten temat. Czy mają być to płotki przeciwniekowe (zgodnie z rysunkiem Rzut dachu) czy śniegołapy (zgodnie z przedmiarem – 74szt)?
3. Proszę o sprecyzowanie rodzaju/wymiarów wpustu dachowego (widoczny na rysunku Rzut dachu), ponieważ w dokumentacji projektowej brak jest informacji na ten temat.
4. Proszę o sprecyzowanie rodzaju syreny: SYRENA ALARMOWA DO POWIADOMIEO DACHOWA, ELEKTRONICZNA, widocznej na rysunku Rzut dachu. Czy jest to syrena, wchodząca w skład system alarmowego (włamaniowego), czy jest to dodatkowa, strażacka syrena alarmowa(ostrzegawcza)?
5. Proszę o sprecyzowanie rodzaju drzew i krzewów do zasadzenia
6. Uprzejmie proszę o podanie wymiarów kwietnika betonowego, uwzględnionego w pozycji 179 przedmiaru robot budowlanych.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Należy przyjąć wysokość panela 183cm, wysokość minimalna słupka 250cm, lub odpowiednio wyższy słupek zgodnie z wytycznymi producenta.

Ad. 2. Chodzi o śniegołapy lub inaczej śniegochwyty. Typowe, mocowane do blachdachówki.

Ad. 3. Chodzi o wpust dachowy blaszany, niepodgrzewany, o wymiarach i typie do ustalenia na budowie w nawiązaniu do przyjętego systemu odwodnienia daszka płaskiego nad wejściem. Do ustalenia z Inspektorem Nadzoru na placu budowy, wg obmiarów i ustaleń.

Ad. 4. Chodzi o syrenę alarmową, do montażu na dachach obiektów. Zestaw składa się z centrali sterującej montowanej na ścianie oraz głośników tubowych, do samodzielnego zamocowania np na maszcie, belce itp. zgodnie z wytycznymi producenta. Każdy głośnik zestawu można skierować indywidualnie w dowolną stronę. Syrena przeznaczona przede wszystkim do zastosowania wśród Ochotniczych Straży Pożarnych, jako terenowy system powiadamiania o zdarzeniach i klęskach żywiołowych.

Ad. 5. Krzewy i drzewka iglaste, dokładne gatunki do ustalenia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru na placu budowy.

Ad. 6. Kwietnik betonowy o wymiarach około 100cm x 280cm.

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepiałów