



## URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiewo, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)

Ciepiewo, dnia 15.04.2021 roku

RPORiI 271.2.2021

Zamawiający – Gmina Ciepiewo, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiewo, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 14.04.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. „**Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu**” będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.04.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

### Treść zapytania:

„Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które zamieszczam poniżej, dotyczące inwestycji: BUDOWA REMIZY OSP W BĄKOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie przedmiarów o opisy kabli, które należy zastosować. Na przykład. w poz. 6 przedmiaru elektrycznego: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie brakuje informacji, jakiego rodzaju kabel należy zastosować. Proszę o odniesienie się do wszystkich pozycji dotyczących układania kabli, w których brakuje tych informacji”

### Odpowiedź:

Przedmiar należy ściśle rozpatrywać wraz z dokumentacją projektową - rysunkami opisem i schematami.

Przykładowo poz. 6 dotyczy Działu zasilania budynku oraz montażu rozdzielnic i jest to kabel zasilający napęd bramy YKY3x4mm<sup>2</sup>

Poz. 7 to kabel zasilający budynek YKY 4x16mm<sup>2</sup> - wynika to bezpośrednio z rysunku i schematu rozdzielnic - gdzie opisane są kable i przewody.

W przypadku innych pozycji np. pozycji 21 sprawa dotyczy zasilania oświetlenia i również na podstawie schematu można odczytać iż jest to kabel YKY3x4mm<sup>2</sup>.

Co do działu układanie przewodów to konkretna pozycja dotyczy wszystkich przewodów instalacji wewnętrznej mieszczących się w parametrach (do 30mm<sup>2</sup>, do 7,5mm<sup>2</sup> itp.) rodzaje przewodów do poszczególnych obwodów i odbiorników opisane są w projekcie na schematach.

**Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Artur Szewczyk**

**Wójt Gminy Ciepiewo**