



URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiewów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl

Ciepiewów, dnia 14.07.2022 roku

RPORiI 271.5.2022

Zamawiający – Gmina Ciepiewów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiewów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 13.07.2022 r. wniosku o wyjaśnienie treści SWZ/zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. „**Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepiewowie**” będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.07.2022 r., udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

„Prosimy o potwierdzenie czy inwestycja przewiduje instalację kotłowni olejowej oraz zakup zbiorników olejowych dla zadania: „Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepiewowie „? Jeżeli tak, prosimy o przesłanie parametrów pieca oraz zbiorników.”.

Odpowiedź:

Nie, przedmiotowa inwestycja nie przewiduje instalacji kotłowni olejowej ani zakupu zbiorników olejowych. Instalacja centralnego ogrzewania w adaptowanych pomieszczeniach ma być podłączona i zasilana z istniejącej kotłowni olejowej w budynku PSP w Ciepiewowie.

Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

GMINA CIEPIELOW
ul. Czachowskiego 1
27-310 CIEPIELOW
NIP 509 00 66 702 REG.670223617
tel. 48 3788 080

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepiewów