



## URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)

Ciepielów, dnia 02.08.2022 roku

RPORiI 271.1-4.2022

Zamawiający – Gmina Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 28.07.2022 r. wniosku o wyjaśnienie treści SWZ/zapytania dotyczącego postępowania pn. „**Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody**” (Część I – „**Budowa Oczyszczalni ścieków w Ciepielowie**”) będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.07.2022 r., udziela następujących wyjaśnień:

### Treść zapytania:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz uzupełnienie brakującej dokumentacji.

1. Wnosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienia zbrojenia dla zbiornika nr 6 (projekt zamienny).
2. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru dla obiektu nr 6. Zgodnie z przedmiaru zbiornik ma być wykonany jako prefabrykowana studnia z ostrzem, natomiast zgodnie z rysunkiem TE43.00 zbiornik jest monolityczny z monolityczną płytą denną.
3. Wnosimy o korektę przedmiaru dla obiektu nr 6. W pozycji 11. Podana jest błędna objętość płyty dachowej.
4. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru dla obiektu nr 6 w związku z projektem zamiennym.
5. Wnosimy o udostępnienie opisu technicznego dla budynku technicznego i reaktorów.
6. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutu stropu w budynku nr 1 (budynek socjalno-techniczny) oraz ujednoczenie rodzaju stropu jaki ma zostać wykonany (zgodnie z opisem jest to strop Porotherm, a według przedmiaru wykonać należy strop DZ lub Terriva).”

### Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający udostępnia rysunki konstrukcyjne oraz zestawienia zbrojenia dla zbiornika nr 6 (pliki: RYS. KONSTR. ob.6 - rys. szal..pdf, RYS. KONSTR. ob.6 - zbrojenie.pdf).

Ad.. 2. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar (plik: Przedmiar - 6.pdf).

Ad. 3. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar (plik: Przedmiar - 6.pdf).

Ad. 4. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar (plik: Przedmiar - 6.pdf).

Ad. 5. Zamawiający udostępnia opis techniczny dla budynku technicznego i reaktorów (plik: opis techniczny budynek techniczny reaktory.pdf). Dodatkowo zamawiający załącza opis zbiornika magazynowego osadu – obiekt 6 (plik: ZBIORNIK OSADU OB 6 opis.pdf).

Ad. 6. Strop należy przyjąć i wykonać zgodnie z opisem technicznym – strop Porotherm.

**Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**GMINA CIEPIEŁÓW**  
ul. Czachowskiego 1  
27-310 CIEPIEŁÓW  
NIP 509 00 66 702 REG.670223617  
tel. 48 3788 080

**WÓJT**  
  
**mgr Artur Szewczyk**