



## URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, tel/fax 48-37-88-080

www.ciepielow.pl

e-mail: [gmina@ciepielow.pl](mailto:gmina@ciepielow.pl)

---

Ciepiałów, dnia 19.03.2021 roku

RPORiI 271.1.2021

Zamawiający – Gmina Ciepiałów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów, działając na podstawie art. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, w związku z wpływem w dniu 10.03.2021 r. zapytania dotyczącego postępowania na zadanie pn. „**Budowa basenu przy PSP w Ciepiałowie**” będącego przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.03.2021 r., udziela następujących wyjaśnień:

### **Treść zapytania:**

„W związku z ogłoszonym przetargiem, prosimy o potwierdzenie poprawności doboru w zakresie elektrolizy rurowej oraz niecki basenowej ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie takie jest niezgodne ze sztuką budowlaną i doprowadzać będzie do szybkiej korozji niecki ze stali nierdzewnej. Sugerujemy zamianę elektrolizera na układ dozowania lub elektrolizę membranową.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający po konsultacji z projektantem dokonał zmiany technologii uzdatniania wody. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamawiający udostępnił uaktualniony o zmiany projekt wraz z przedmiarami robót.

**Treść odpowiedzi staje się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Artur Szewczyk**

**Wójt Gminy Ciepiałów**